

贵州能发高山矿业有限公司

低压电力电缆技术规格书

编制人: 张明

机电部长: 黄小

机电副总: 阿春作

机电矿长: 李超

贵州能发高山矿业有限公司

2023年08月12日



低压电力电缆技术规格书

一、基本情况

为了方便高山煤矿杨柳生活区就餐，计划在杨柳生活区建设职工食堂，安装炊具和其它附属设施需要使用电缆，计划进行采购。

二、货物名称及供货范围

1、电缆名称：五芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

2、规格型号：YJV-0.6/1.0KV, $3 \times 35 + 2 \times 16 \text{mm}^2$

3、数量：350 米

4、用途：食堂炊具供电

三、技术要求

1、电缆必须提供产品合格证、生产许可证、工厂试验及抽样试验项目报告等

2、电缆的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。

4、在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

